

Udstedt: 2012.11.15

Gyldig til: 2016.01.01

Udstedt i medfør af byggerlovens § 28 stk. 2

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

BS Specialslanger A/S  
Smedeland 14  
2600 Glostrup  
Telefon: 43 44 46 14  
Telefax: 43 42 31 32

**Rustfri stålør og gevind fitting til brugsvandsinstallationer  
i bygning**

**CATS**

type WR 16

DN 8, 12, 16, 18, 20, 25, 32, 40 og 50

**FABRIKAT:**

AZ Pokorny, Tjekkiet

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: CATS

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Brug**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439,  
Norm for vandinstallationer

**Montering**

Samling af rørene, udføres med tilhørende gevindfittings. Samlingen udføres i  
i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens montagevejledning.

Rørene skal understøttes og fastgøres i overensstemmelse med  
godkendelsesindehaverens anvisninger.

Systemet må kun installeres, hvor vandets chloridindhold er mindre end  
150 mg/l, se Bemærkninger.

**BEMÆRKNINGER:**

Oplysninger om vandets chloridindhold fås hos vandværket.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Rørene er korrugerede rustfri stål rør og samles med de tilhørende fittings.
Materiale	Rør: rustfrit stål EN 1.4404. Fittings: messing- eller rustfrit stål.
Dimensioner	Udvendig diameter x indvendig diameter x godstykkelse. DN 8: 11,7 x 8,1 x 0,26      DN 25: 32,8 x 26,5 x 0,30 DN 12: 15,6 x 12,0 x 0,30      DN 32: 41,0 x 33,0 x 0,35 DN 16: 20,1 x 15,7 x 0,30      DN 40: 47,7 x 40,0 x 0,35 DN 18: 21,6 x 17,9 x 0,30      DN 50: 61,0 x 51,0 x 0,40 DN 20: 25,0 x 19,7 x 0,30



Thomas Bruun